

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Уярскому и Партизанскому районам**

663920, г. Уяр, ул. Советская, 88/1, тел. 8(39146) 21-8-77; onduyar@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 42/1/1-5
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Уярский»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Уярского и Партизанского районов по пожарному надзору А.В. Кудрявцева от 09.04.2018 г. № 42, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года, главным государственным инспектором Уярского и Партизанского районов по пожарному надзору Кудрявцевым А.В., в присутствии директора КГБУ СО «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Уярский» Золотухиной Мариной Владимировной, проведена внеплановая проверка объекта защиты по адресу: Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Деповская, 3/1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предпи- сания	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти, с указанием кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) норматив- ного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (ых) нарушены	Sрок устра- нения нару- шения обя- зательных требований пожарной безопасности
			4
42/1/1	Ширина лестничного марша лестничной клетки менее 1,35 метра (фактически 0,93 м.)	<p>п. 6.29 (1) Ширина марша лестницы, предназначеннной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;</p> <p>п. 10 (2) Наименьшая ширина лестничных маршей и их наибольший уклон (отношение высоты к заложению) должны приниматься в зависимости от назначения лестниц согласно таблицы 1.</p> <p>б) в зданиях школ с количеством ученических мест более 400 и в других общественных зданиях с числом людей в наиболее населенном этаже более 250, а также в зданиях кинотеатров, больниц, родильных домов, амбулаторий и поликлиник независимо от их вместимости и пропускной способности ши-</p>	03.09.2018

		ширина марша должна составлять не менее 1,35 метра;	
42/1/2	Ширина наружной двери лестничной клетки менее 1,35 м (фактически 0,73 м.).	<p>п. 6.16 (1) Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:</p> <p>1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;</p> <p>0,8 м — во всех остальных случаях.</p> <p>Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.</p> <p>Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.</p>	03.09.2018
42/1/3	При двустороннем расположении дверей (ширина дверного полотна – 90 см), открывающихся в коридор 1 этажа ширина коридора уменьшена до 0,96 метра	<p>п. 6.26 (1) При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:</p> <p>на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;</p> <p>на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей;</p>	03.09.2018
42/1/4	При двустороннем расположении дверей (ширина дверного полотна – 80 см), открывающихся в коридор 2 этажа ширина коридора уменьшена до 1,1 метра	<p>п. 6.26 (1) При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:</p> <p>на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;</p> <p>на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей</p>	03.09.2018
42/1/5	Ширина эвакуационного выхода в правом крыле здания, ведущего в лестничную клетку менее 1,2 м (фактически 1,14 м)	<p>п. 6.16 (1) Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:</p> <p>1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;</p> <p>0,8 м — во всех остальных случаях.</p> <p>Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.</p> <p>Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эва-</p>	03.09.2018

		куационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	
--	--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1	Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 21 01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
2	Строительные нормы и правила СНиП II-В.11-54 «Общественные здания».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несет:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Главный государственный инспектор
Уярского и Партизанского районов
по пожарному надзору Кудрявцев А.В.**

(должность, Ф.И.О. государственного инспектора по пожарному надзору)
«28» апреля 2018 г.

Копия предписания вручена:


(подпись)

«28» апреля 2018 г.

Директор учреждения Золотухина М.В.
(должность, фамилия, инициалы)

