



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Уярского района

пл. Революции, 15, г. Уяр,
Красноярский край, 663920

30.01.2023 № 7-01-2023

Директору КГБУСО «Специальный
дом-интернат «Уярский»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства
об основах социального обслуживания граждан
санитарно – эпидемиологического законодательства,
а также противопожарной безопасности

Прокуратурой Уярского района проведена проверка исполнения требований законодательства об основах социального обслуживания граждан санитарно – эпидемиологического законодательства, а также противопожарной безопасности в деятельности Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Уярский» (далее - КГБУСО «Специальный дом-интернат «Уярский») по результатам которой установлены нарушения действующего законодательства.

КГБУСО «Специальный дом-интернат «Уярский» является некоммерческой организацией, открыто на основании постановления администрации Уярского района от 29.11.2006 № 325-П «О реорганизации муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения».

В настоящее время в КГБУСО «Специальный дом-интернат «Уярский», являющемся стационарным учреждением, в котором постоянно проживают граждане, нуждающиеся в постоянном уходе и помощи, а также инвалиды.

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих принципах: 1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям.

Согласно ст.2 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации)

ВЮ № 006900

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В ходе проверки проведенной проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах, и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранение и реализация населению, а именно:

- нарушение пунктов 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» планировка производственных помещений пищеблока, не обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов при приготовлении и раздачи пищи: готовая пища в раздаточное помещение поступает через общий коридор; не организовано соблюдение поточности чистой и грязной кухонной посуды при осуществлении ее мойки и дезинфекции, хранении (через общий коридор после мойки для хранения в горячем производственном цехе); продовольственное сырье для приготовления готовой продукции и хранения в складских помещениях поступает через общий коридор с проживающими; хранения хлеба осуществляется в одном помещении где установлены моечные ванны для мытья кухонной и столовой посуды, стол для выдачи блюд, шкаф для хранения хлеба, стеллажи для хранения столовой посуды и для сушки кухонной посуды и ее дальнейшего направления в горячий цех;

- нарушение пункта 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» программа производственного контроля не утверждена руководителем организации; в программе не определена периодичность организации производственного контроля при проведении лабораторных исследований и испытаний продукции на этапах приема, хранения, изготовления, и реализации; не предусмотрено принятие мер по обращению и реализации сырья и готовой продукции не отвечающей гигиеническим требованиям;

- нарушение пункта 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» окрашенные поверхности стояков труб водоснабжения имеют отслоение и шелушение краски в производственном, горячем цехе, что не позволяют проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что в свою очередь может оказывать негативное влияние на качество при изготовлении блюд при их изготовлении и отпуску потребителям;

- нарушение пункта 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в помещении для хранения продуктов имеются членистоногие насекомые (тараканы);

- нарушение пункта 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» складские помещения не обеспечены в достаточном количестве напольными стеллажами для хранения продукции, выполненными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующими

с пищевыми продуктами, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств.

- нарушение пункта 9.24 СанПиН 2.1.3678 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в душевой используется кушетка с нарушением дерматинового покрытия до матерчатого слоя, что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции.

Кроме того, выявлено нарушение в части соблюдения противопожарного законодательства, а именно:

- в комнатах для пребывания людей не вывешены планы эвакуации на случай пожара, что является нарушением п. 84 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Указанные нарушения закона влекут за собой такие негативные последствия, как угрозу жизни и здоровью прибывающих в данном учреждении граждан.

Причинами и условиями допущенных нарушений, является несоблюдение требований законодательства лицами, на которых возложена обязанность по его соблюдению и отсутствие должного контроля с Вашей стороны.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно принять меры к устранению нарушений федерального законодательства, причин и условий им способствующих.
2. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры Уярского района.
3. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокуратуру района заблаговременно.
4. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности вышеуказанных лиц, допустивших нарушения в данной сфере законодательства.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в 30-дневный срок со дня поступления представления с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Прокурор района
старший советник юстиции

К.Д. Вишневский